

FW: Dřetovice VKM postup při kolizi a materiál

From: Květa Bauerová <kveta.bauerova@vkm.cz>
Sent: Thursday, January 25, 2024 10:36 AM
To: kopp@vpksuchy.cz
Cc: 'Hana H- Obec Dřetovice, starostka'
<starosta@obecdretovice.cz>; ateres.provoz@seznam.cz; AteresCZ@seznam.cz
Subject: RE: Dřetovice VKM postup při kolizi a materiál

Dobrý den,

S níže uvedeným souhlasím

S pozdravem

Ing. Květa Bauerová
manažer útvaru rozvoje a TD
Vodárny Kladno - Mělník, a. s.
U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

tel.: +420 312 812 135
mob.: +420 606 602 428
E-mail: kveta.bauerova@vkm.cz

From: kopp@vpksuchy.cz <kopp@vpksuchy.cz>
Sent: Thursday, January 25, 2024 10:23 AM
To: Květa Bauerová <kveta.bauerova@vkm.cz>
Cc: 'Hana H- Obec Dřetovice, starostka'
<starosta@obecdretovice.cz>; ateres.provoz@seznam.cz; AteresCZ@seznam.cz
Subject: Dřetovice VKM postup při kolizi a materiál

Dobrý den

Poprosil bych jestli by bylo možné potvrdit, že jsme se tak na schůzce 5.12.2023 opravdu domluvily.
Díky moc

S pozdravem

Lukáš Kopp
Stavbyvedoucí
autorizace - vodohospodářské stavby

Tel.: +420 731 938 796
E-mail: kopp@vpksuchy.cz

VPK Suchý s.r.o.
Komenského nám. 12
281 44 Zásmuky

[Http://www.vpksuchy.cz](http://www.vpksuchy.cz)

From: kopp@vpksuchy.cz <kopp@vpksuchy.cz>

Sent: Tuesday, December 5, 2023 12:30 PM

To: 'Hana H- Obec Dřetovice, starostka' <starosta@obecdretovice.cz>; 'Tereza Hnátková' <tereza.hnatkova@dekonta.cz>; 'Libor Teplý' <LiborTeplý@seznam.cz>

Cc: 'Miloš Petřův' <mpetruv@ggcz.eu>; 'zeman@vpksuchy.cz' <zeman@vpksuchy.cz>; 'Michal Houdek, VPK Suchý, s.r.o.' <houdek@vpksuchy.cz>; 'ladislav.krizkovsky@ggcz.eu' <ladislav.krizkovsky@ggcz.eu>; Jana Bažantová <bazantova@vpksuchy.cz>; AteresCZ@seznam.cz; 'ateres.provoz@seznam.cz' <ateres.provoz@seznam.cz>

Subject: Dřetovice VKM postup při kolizi a materiál

Dobrý den

Podklad pro zápis z dnešní schůzky

Na dnešní schůzce na OÚ Dřetovice se dohodlo následující

Vlastník vodovodu souhlasí s použitím Pe potrubí v delších úsecích(není specifikováno bude posuzováno jednotlivě)

Vlastník vodovodu požaduje při použití Pe potrubí zajistit potrubí proti posunu z důvodu rozdílných materiálů Pe a LT

Vlastník vodovodu požaduje při kolizi v kratším úseku použití LT

Zhotovitel ocení provedení bm v LT a Pe

Zhotovitel ocení vysazení odboček Dn 100/32 a Dn 80/32

Zhotovitel ocení sekční uzávěry Dn 100 a Dn 80

Zhotovitel ocení vysazení PH 80 na T LT 100/80 a 80/80

S pozdravem

Lukáš Kopp

Stavbyvedoucí

autorizace - vodohospodářské stavby

Tel.: +420 731 938 796

E-mail: kopp@vpksuchy.cz

VPK Suchý s.r.o.

Komenského nám. 12

281 44 Zásmuky

[Http://www.vpksuchy.cz](http://www.vpksuchy.cz)