

PROTOKOL O KONTROLE ZÁVADOVÝ PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PZ) – ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (EZ)



GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, zápis v OR: Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 57165

Stanovisko GasNet Služby, s.r.o., ze dne: 11. 04. 2023

Č. j.: 5002792677

Investor

Jméno: Zuzana Drahotová

E-mail: drahotova@vpksuchy.cz

Telefon: 775714455

Místo kontroly

Název stavby: ČOV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice

Etapa stavby: Stoka A

Místo stavby: Dřetovice

PZ, EZ dotčené stavbou – předmět prací

výkopové práce pro pokládku nové kanalizace a kanalizačních přípojek

Dotčené PZ, EZ

NTL STL VTL VVTL PKO el. zařízení RS PRS DPD

Upřesnění místa – rozsah kontroly

kontrola před křížením kanalizace s plynovodní přípojkou pro č.p. 82.

Diagnostická kontrola: ANO NE

Pořízená fotodokumentace: ANO NE

Kontrola křížení / souběhu

Křížení: Vyhovuje ANO NE

Souběh: Vyhovuje ANO NE

Závady zjištěné při kontrole a požadavky na jejich odstranění

dojde ke střetu plynovodní přípojky s kanalizací, nutno přeložit plynovodní přípojkou. Nejde uhnout s kanalizací.

Investor (žadatel o kontrolu) se zavazuje odstranit závady v termínu: 12. 09. 2024

Kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ proběhla dne: 27. 08. 2024

Znění souhlasu: Zjištěné závady - vyžádána nová kontrola po odstranění závad

Kontrolu dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ je možné objednat minimálně 5 pracovních dnů předem na www.gasnet.cz nebo na Zákaznické lince 555 90 10 10.

Kontrolu provedl

Zdeněk Zavřel

Jméno, příjmení

Senior inspektor PZ-Slaný

Funkce

Protokol o kontrole převzal (organizace, provádějící firma)

VPK Suchý s.r.o. + Geosan group a.s.- Společnost Dřetovice

Organizace

Ing. Ladislav Křížkovský

Jméno, příjmení

Funkce

lkrizkovsky@ggez.eu

774239806

E-mail

Telefon

Podpis

Digitálně podepsáno GasNet s.r.o.

Podpis